

OU-LV-OSZP-2025/005252

Levice, 20.02.2025

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby: "Prívod vody z VDJ Santovka do VDJ Hontianska Vrbica" a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

OZNAMUJE

podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona dotknutým orgánom a účastníkom konania, že začalo stavebné konanie vodnej stavby: "Prívod vody z VDJ Santovka do VDJ Hontianska Vrbica", ktorá sa bude realizovať v k. ú. Santovka a v k. ú. Hontianska Vrbica ako líniová stavba.

Stavebníkom vodnej stavby je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949.

Rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie) bolo vydané príslušným stavebným úradom t. j. Obec Hontianska Vrbica pod č. j. 85/2024-Buch, zo dňa 13.09.2024, právoplatné dňa 24.10.2024. Overenie dodržania podmienok územného rozhodnutia a súhlas podľa § 120 a záväzné stanovisko podľa § 140b) stavebného zákona vydal ten istý príslušný stavebný úrad Obec Hontianska Vrbica pod č. 178/2024-Buch zo dňa 11.11.2024.

Popis stavby:

Účelom navrhovanej investície je zabezpečenie dostatočného množstva a kvality pitnej vody do obce Hontianska Vrbica. Navrhované prírodné potrubie bude napojené na prírodné potrubie z HDPE rúr D225 Čankov-Santovka. Ukončené bude pred VDJ Hontianska Vrbica. Zlepší sa tým zásobovanie vodou v danej lokalite.

SO 01. Prívodné potrubie - HDPE PE 100 RC - D160/9,5 - 3983,50 m.

Navrhované vodovodné potrubie bude v km 0,000 pripojené na jestvujúce potrubie z HDPE rúr DN225 v zelenom pásu v hĺbke 1,50 m. V mieste ostrého prepoja sa osadí odbočná tvarovka T

200/150 a osadia sa vodárenské uzávery Š2 a Š3 DN200 na jestvujúcom vodovodnom potrubí. V smere navrhovaného vodovodu sa osadí vodárenský uzáver Š1 DN150.

V km 0,009 bude na navrhovanom vodovodnom potrubí navrhnutá vodomerná šachta betónová s vnútornými rozmermi 3100 x 1400 x 1800 mm. V šachte bude osadený skrutkový vodomerný DN100 a AMR modulom pre diaľkový odpočet dát. V šachte budú osadené uzatváracie ventily, filter, montážna vložka, redukcia, koleno a TP kusy.

Navrhované potrubie z HDPE PE 100 RC D160/9,5 bude v km 0,000 až po km 2,9080 realizované v zelenom páse vedľa cesty III. triedy č. 1572. V km 2,9080 až km 2,9752 bude potrubie vedené v poľnej ceste. V km 2,9752 až po km 3,319 bude potrubie vedené v rastlom teréne. V km 3,319 až po km 3,3756 bude potrubie vedené v areáli vodného zdroja. Od km 3,3756 až po koniec trasy km 3,9835 bude potrubie vedené v rastlom teréne v súbehu s jestvujúcim výtlačným potrubím z vodného zdroja. Navrhované vodovodné potrubie bude ukončené v km 3,9835 pred VDJ Hontianska Vrbica na TP kus 100/1000, ktorý vyúsťuje z manipulačnej komory T100/100 a osadia sa vodárenské uzávery Š4 DN100 na jestvujúcom vodovodnom potrubí. V smere navrhovaného prírodného potrubia sa osadí vodárenský uzáver Š5 DN100 pred ktorým bude osadená redukcia R150/100. Na trase prírodného potrubia je navrhnutých sedem kalníkov v najnižšom mieste pre odkalenie potrubia a šesť vzdušníkov v najvyššom mieste pre odvzdušnenie potrubia.

SO 01.1 Rekonštrukcia strojnotechnologickej časti MK VDJ Hontianska Vrbica

Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia prírodného o odberného potrubia v manipulačnej komore vodojemu Hontianska Vrbica. Vymenené budú aj všetky armatúry a vodomerný na odbernom potrubí. Na prírodnom potrubí do vodojemu bude pridaný bezplavákový ventil DN100 s progresívnou reguláciou výšky hladiny. Cez ventil bude ovládaná výška hladiny vo vodojeme, pri klesnutí hladiny na výšku 1,5 m sa ventil otvorí a začne napúšťanie vodojemu, po dosiahnutí výšky hladiny 3,00 m sa ventil uzavrie. Pred regulačným ventilom bude ešte umiestnený filter DN100. Po zrealizovaní prírodného potrubia HDPE PE 100 RC - D160/9,5 - 3983,50 m a výmene prírodného a odberného potrubia s armatúrami a uvedení do trvalého užívania bude odstavený pôvodný vodný zdroj pre vodojem Hontianska Vrbica a odstaviť sa aj výtlačné potrubie od vodného zdroja. Vo vodojeme Hontianska Vrbica bude odstavená pôvodná úpravňa vody.

Súčasne podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení pre dobrú znalosť pomerov staveniska a dostatočné podklady pre posúdenie stavby upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania na pozemku investora.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení môžu účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí stavebného konania. Upozorňujeme účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, že na námietky uplatnené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. na Okresnom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie na III. poschodí v kancelárii č. 301 (Rozmarínová ul. 4, Levice).

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia oboznámiť s podkladmi a spôsobom ich zistenia na Okresnom úrade v Leviciach, odbor starostlivosti o životné prostredie, na prízemí na III. poschodí v kancelárii č. 301 v priebehu 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia v čase od 8:00 hod do 14:00 hod. a vyjadriť sa k týmto podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie podkladov k rozhodnutiu.

PhDr. Andrea Kabátová
vedúca odboru

Toto oznámenie musí byť vyvesené najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis:

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis:

Doručuje sa:

- Obec Santovka
- Obec Hontianska Vrbica